

PRÜFZEUGNIS



Prüfzeugnis

Nr. P000397357

gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347, Ausgabe Mai 2006 „Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich“

Produkthersteller: **KRASO GmbH & Co. KG**
Baumannweg 1
46414 Rhede
Deutschland

Produkt: **KRASOflex ZVB**

Produktart: Fugen- und Dichtblech

Gültigkeitszeitraum: **16.05.2024 – 15.05.2029**

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum, endet bei unveränderten Voraussetzungen nach 5 Jahren und kann auf Antrag um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Anwendungsbereiche	Werkstoffe und Bauteile	Anforderung
I	Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre	---
II	Betonrohre \geq DN 300, Betonbehälter, Zementmörtel für Behälterauskleidungen	---
III	Fliesenkleber, Fugenmörtel, Zementmörtelauskleidungen für Formstücke, Reparaturmörtel, Reparaturmörtel z. B. für Schweißnähte, Betonrohre für Rohwasserleitungen, Zementmörtelumhüllungen an Anbohrungen	erfüllt
IV	Betonbauteile in Trinkwasserschutzzonen I, II oder III	erfüllt

Die Rezeptur wurde vorgelegt und geprüft (Rezeptur-Nr. R20993). Mit dem Schreiben Ref.-Nr. 2363539 vom 02.04.2024 wurden die exakten Rezepturbestandteile und deren genauen Mengenverhältnisse bestätigt. Die Kiwa GmbH schließt hinsichtlich der getätigten Konformitätsaussagen im Rahmen dieses Zertifikates jegliche Haftungsansprüche insbesondere gegenüber Dritten aus, sofern es zu Produktpassungen durch veränderte Rohstoffe oder veränderte Herstellungsprozesse kommt.

Die Bewertung erfolgte anhand folgender Prüfberichte:

- Prüfung auf trinkwasserhygienische Eignung gemäß DVGW W 347 (Prüfbericht-Nr.: 122400232-0001-1 vom 16.05.2024)
- Prüfung auf mikrobiellen Bewuchs gemäß DVGW W 270: Die Rezeptur enthält organische Ausgangsstoffe und wurde entsprechend geprüft. (Prüfbericht Nr. 122300532-0002 vom 16.10.2023)

Berlin, 02.08.2024



Matthias Reese

- Digitally signed | see <http://eak.wiki.deutschland.de> for more details -

Dr. Matthias Reese
- Leitung Prüfstelle -

Kiwa GmbH

Vollstr. 5
13355 Berlin
Deutschland

Phone: +49 (0) 38208 637-0
Web: www.kiwa.com
Managing directors:
Prof. Dr. Roland Hütt
Vikuf Jannsen
Dr. Gero Schönwaßer

- Seite 1/ 1 -

QMF P A 102 e/R.3

S